



Экспликация помещений

№ пом.	Наименование	Площадь, м²	кат-я пом.	№ пом.	Наименование	Площадь, м²	кат-я пом.	№ пом.	Наименование	Площадь, м²	кат-я пом.
101	Складское помещение (хранение аэрозолей)	1 747,38		113	Сантехнический узел	2x1,88=3,76		124	Шоурум	74,30	
102	Складское помещение	7 856,66		114	Электрощитовая	28,18		125	Сантехнический узел	6,22	
103	Холодильная камера	145,60		115	Сантехнический узел	2x2,25=4,50		126	Вестибюль входной зоны 2	39,97	
104	Тамбур холодильной камеры	11,96	Лк1-Лк4	116	Лестничная клетка	4x15,31=61,24		127	Тамбур входной зоны 2	7,48	
105	Тамбур входной зоны 1	8,78		117	Помещение уборочного инвентаря	4,35		128	Загрузочный открытый дебаркадер	103,80	
106	Вестибюль входной зоны 1	44,50		118	Сантехнический узел	2x2,15=4,30		129	Шахта подъемника	1,13	
107	КПП, бюро пропусков	7,90		119	Помещение уборочного инвентаря	3,17		130	Загрузочный дебаркадер	5x13,72=68,80	
108	Медицинский пункт	14,11		120	Тамбур диспетчерской	3,21					
109	Тамбур медицинского пункта	2,19		121	Сантехнический узел	2,28					
110	Сантехнический узел медпункта	2,42		122	Комната ожидания диспетчерской	26,81					
111	Зарядная	74,01		123	Диспетчерская (экспедиция)	22,86					
112	ИТП, водомерный узел, насосная	52,30		124	Тамбур-шифта	60,52					

Обозначения условные графические:		
	Щаф пожарной сигнализации ШПС	-1шт
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный оптический ИПДЛ-52СМ 8-80 м (x - № С2000-КДЛ; y - номер шлейфа, z - адрес извещателя)	-21шт

Изм.	Кол.уч.	Лист	Недоп.	Подп.	Дата				
Разраб.					04.18	Система автоматической пожарной сигнализации, Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
ГИП					04.18				
План расположения оборудования АПС под перекрытием									

Взам.инв.№ _____
 Подпись и дата _____
 Инв.№подл. _____